Massima zona ombreggiata in inverno

Scala alla marinara in acciaio zincato a caldo con protezione lucchettabile alla base di ingresso

String Monitor 20 ingressi

Porzione in elevazione della copertura (+3,00 m)

Porzione in elevazione della copertura (+3,00 m)

QA1 · QA2 · QA3 · QA4 · QA5

Cavidotto interrato (p= 1,0 m)
Verso Edificio Uffici
10x1x6 FG21M1
cavidotto Φ 120 mm

QSG

EM

(Nuova Cabina DC/AC)

Inverter PVI 110,0 con espulsione aria raffreddamento vs. griglia esterno

(4x1x95 mm²) FG7R

(Esistente)

Griglia espulsione aria 1100 x 600 mm

Porta metallica grigliata 1000 x 2100 mm

Quadro BT Uffici

Nuovo Interruttore Parallelo Impianto BT Uffici In=400A Idn=1A

Trafo MT/BT

CABINA MT/BT CLIENTE h=430 cm

prospetto nord ovest (lato palazzina uffici)

prospetto sud ovest (lato ferrovia)

Studio Tecnico - Impiantistica Civile ed Industriale

Dott.Ing. Alessandro Perrone

Via Roma 23/10
Bonassola(SP)
Tel. 0187/802015

Comune di Sarzana (SP) - Via Variante Cisa, 53/A
Centro Agroalimentare Levante Ligure Lunigiana s.r.l.
Progetto nuovo impianto fotovoltaico 104,16 kWp
Pianta / Prospetti / Collegamento moduli SF 155-S

PROGETTISTA

-

DATA	SCALA	COMMESSA	DISEGNO N°	Rev.	-	-
15.01.15	1:200	1402	PRG01	Data	-	-

PRG01_R0.dwg

LO STUDIO TECNICO Dott. Ing. ALESSANDRO PERRONE SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO SENZA SUA AUTORIZZAZIONE